

Продолжение таблицы 2

Распределительное устройство	Аппарат отапливания (Оборудование, типовой А, размещенный на площадке)	Пункт отапливания (Оборудование, типовой А, размещенный на площадке)	Кабель, пробог				Труба		Распределительное устройство или электроприемник					
			Оборудование	Марка	Кол-во кабелей	Длина м	Объемное значение м³	Длина м	Оборудование	Рис. №	Изм. №	Наименование, тип, обозначение чертёжа или принципиальная схема		
3к-60 П, 0,4 кВ ШРД ШРМ-100	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	38.1	4,8	10,71	34,5	Стежок
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Стежок
	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	43.2	4,8	7,5	46	Проект
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Проект
	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	38.2	4,8	10,71	34,5	Стежок
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Стежок
	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	44.2	4,8	6,88	31,58	Проект
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Проект
	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	44.1	4,8	6,88	31,58	Проект
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Проект
	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	41.1	2,8	6,88	33,3	Вариант
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Вариант
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	38.1	1,7	4,38	28,8	Замычки	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Замычки	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	41.2	2,8	6,88	33,3	Вариант	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Вариант	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	38.2	1,7	4,38	28,8	Замычки	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Замычки	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	38.3	1,7	4,38	28,8	Замычки	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Замычки	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АВВГ	3x4+1x2,5	2	—	—	ШРД	7,74	10,0	38,0	Воз от ШРД	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Воз от ШРД	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	21	7	16,6	33,3	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	17	3,8	7,11	24,6	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	30.1	2,3	7	48	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	30.2	2,3	7	48	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	22.1	2,8	6,22	37,3	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	22.2	2,8	6,22	37,3	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	18.1	2,8	7	48	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	18.2	2,8	7	48	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	18.3	2,8	7	48	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	19	1,7	2,83	24,6	Проект	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Проект	

Продолжение таблицы 2

Распределительное устройство	Аппарат отапливания (Оборудование, типовой А, размещенный на площадке)	Пункт отапливания (Оборудование, типовой А, размещенный на площадке)	Кабель, пробог				Труба		Распределительное устройство или электроприемник					
			Оборудование	Марка	Кол-во кабелей	Длина м	Объемное значение м³	Длина м	Оборудование	Рис. №	Изм. №	Наименование, тип, обозначение чертёжа или принципиальная схема		
3к-60 П, 0,4 кВ ШРД ШРМ-100	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АВВГ	3x16+1x6	2	—	—	ШРД	23,8	18,7	38,0	Воз от ШРД
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Воз от ШРД
	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	30.1	8	20	120	Полупро-
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Полупро-
	ШБ-200 80	комплект	1	—	АТБ	4x10	2,5	—	—	34	20	13,4	101	Полупро-
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Полупро-
	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	30.2	8	20	120	Полупро-
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Полупро-
	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	28.1	2,8	6,88	34,6	Оборудов-
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оборудов-
	ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	28	2,8	6,88	34,6	Двух-
			2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Двух-
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	28.2	2,8	6,88	34,6	Оборудов-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оборудов-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	29	2,8	6,88	33,6	Оборудов-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оборудов-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	23.1	1,7	4,38	28,8	Пробило-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Пробило-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	25.1	1,7	3,88	23,1	Пробило-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Пробило-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	23.2	1,7	4,38	28,8	Пробило-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Пробило-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	25.2	1,7	3,88	23,1	Пробило-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Пробило-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	27.1	2,8	6,88	28	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	25.3	1,7	3,88	23,1	Пробило-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Пробило-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	27.2	2,8	6,88	28	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АВВГ	3x4+1x2,5	1	—	—	ШРД	7,41	10,0	38,0	Воз от ШРД	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Воз от ШРД	
ШБ-200 80	комплект	1	—	АТБ	4x4	4	—	—	18.1	11,13	18,8	101	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-200 80	комплект	1	—	АТБ	4x4	2,5	—	—	18.2	11,13	18,8	101	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-200 80	комплект	1	—	АТБ	4x4	2,5	—	—	18.3	11,13	18,8	101	Термо-	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Термо-	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АВВГ	4x2,5	1	—	—	ШРД	6,3	10,0	38,0	Воз от ШРД	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Воз от ШРД	
ШБ-100 31,5	комплект	1	—	АТБ	4x2,5	2,5	—	—	8	5,3	6,83	32,6	Проект	
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Проект	